令和６年度　虹別地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.008												0.008	
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	4.1												4.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8												7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.14												0.14	

令和６年度　西熊牛地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.3												2.3	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5												7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.27												0.27	

令和６年度　中オソベツ地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.6												2.6	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5												7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.19												0.19	

令和６年度　萩野地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	原水検査 6月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.5												2.5	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3												7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.22												0.22	

令和６年度　北片無去地域水道浄水水質検査結果　　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		7月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.007												0.007	
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下	＜0.001												＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.2												0.2	
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	＜0.06												＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下	＜0.002												＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下	＜0.0002												＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	＜0.003												＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.0004												0.0004	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	＜0.001												＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.0009												0.0009	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	＜0.003												＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下	0.0002												0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下	0.0003												0.0003	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下	＜0.008												＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	5.2												5.2	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	113												113	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5												7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.14												0.14	

令和６年度　多和飲雑用水供給施設浄水水質検査結果　（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		6月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.7												2.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4												7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.17												0.17	

令和６年度　磯分内町営住宅地域水道浄水水質検査結果（　令和6年4月25日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0												0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下														
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下														
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下														
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下														
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下														
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下														
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下														
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.5												2.5	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3												＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6												7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5												＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1												＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.18												0.18	