令和６年度　虹別地域水道浄水水質検査結果　　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.008	0.007	0.007										0.008	
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下			＜0.001										＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.15										0.15	
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下			＜0.06										＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下			＜0.002										＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			＜0.003										＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			0.0002										0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下			＜0.001										＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			0.0004										0.0004	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			＜0.003										＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下			0.0002										0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下			＜0.008										＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	4.1	4.1	4.1										4.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下			87										87	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3										＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.8										7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5										＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1										＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.14	0.14	0.16										0.16	

令和６年度　西熊牛地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		0.002											0.002	0.002
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		＜0.5											＜0.5	＜0.5
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下		＜0.0004											＜0.0004	＜0.0004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		＜0.06											＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下		＜0.002											＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下		＜0.003											＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下		＜0.003											＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下		＜0.008											＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下		6											6	6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.3	2.3	2.3										2.3	2.3
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下		18											18	16
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		97											97	105
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3										＜0.3	＜0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5										7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5										＜0.5	＜0.5
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1										＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.27	0.21	0.21										0.27	

令和６年度　中オソベツ地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下		＜0.0003											＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		＜0.00005											＜0.00005	＜0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		＜0.004											＜0.004	＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		＜0.5											＜0.5	＜0.5
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		＜0.08											＜0.08	＜0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下		＜0.005											＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下		＜0.0004											＜0.0004	＜0.0004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	＜0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		＜0.06											＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下		＜0.002											＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下		＜0.003											＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		＜0.001											＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下		＜0.003											＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下		＜0.0002											＜0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下		＜0.008											＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下		＜0.01											＜0.01	＜0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下		6											6	6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下		0.001											0.001	＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.6	2.6	2.6										2.6	2.5
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下		16											16	16
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		93											93	141
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下		＜0.02											＜0.02	＜0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下		＜0.000001											＜0.000001	＜0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下		＜0.002											＜0.002	＜0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下		＜0.0005											＜0.0005	＜0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3										＜0.3	＜0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4										7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5										＜0.5	＜0.5
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1										＜0.1	＜0.1
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.19	0.19	0.19										0.19	

令和６年度　萩野地域水道浄水水質検査結果　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		6月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			0.001										0.001	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			0.004										0.004	< 0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			< 0.5										< 0.5	< 0.5
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.11										0.11	0.1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.0004										< 0.0004	< 0.0004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06										< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			< 0.003										< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			< 0.003										< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下			< 0.008										< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下			6										6	6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.5	2.5	2.6										2.6	2.4
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下			19										19	20
40	蒸発残留物	500 mg/l以下			85										85	86
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3										< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4										7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	1
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.22	0.24	0.19										0.24	

令和６年度　北片無去地域水道浄水水質検査結果　　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		7月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.007												0.007	
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下	＜0.001												＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.2												0.2	
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	＜0.06												＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下	＜0.002												＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下	＜0.0002												＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	＜0.003												＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.0004												0.0004	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	＜0.001												＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下	0.0009												0.0009	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下	＜0.003												＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下	0.0002												0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下	0.0003												0.0003	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下	＜0.008												＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	5.2	4.9	5.9										5.9	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	113												113	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3										＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5										7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5										＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1										＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.14	0.14	0.10										0.14	

令和６年度　多和飲雑用水供給施設浄水水質検査結果　（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		6月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			0.001										0.001	0.002
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			0.004										0.004	< 0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			< 0.5										< 0.5	< 0.5
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.09										0.09	0.09
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.0004										< 0.0004	< 0.0004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06										< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			< 0.003										< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			< 0.003										< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下			< 0.008										< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下			6										6	6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.7	2.6	2.6										2.7	2.6
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下			20										20	22
40	蒸発残留物	500 mg/l以下			84										84	83
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3										< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4										7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.17	0.19	0.17										0.19	

令和６年度　磯分内町営住宅地域水道浄水水質検査結果（　令和6年6月20日　現在）

:毎月検査項目　:年4回検査項目　:年1回検査項目

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0										0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/l以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/l以下														
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/l以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/l以下			＜0.001										＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1 mg/l以下														
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下														
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下														
21	塩素酸	0.6 mg/l以下			＜0.06										＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/l以下			＜0.002										＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			＜0.003										＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下			＜0.001										＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/l以下			＜0.003										＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/l以下			＜0.0002										＜0.0002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/l以下			＜0.008										＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/l以下														
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/l以下														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/l以下														
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/l以下	2.5	2.3	2.5										2.5	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/l以下														
40	蒸発残留物	500 mg/l以下			97										97	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/l以下														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/l以下														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/l以下														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/l以下														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/l以下														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3										＜0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6										7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5										＜0.5	
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1										＜0.1	
	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.18	0.18	0.17										0.18	